



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов

238420, г. Багратионовск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 17, телефон/факс: (40156) 3-26-01,
электронный адрес: 238420@mail.ru

Предписание № 37/1/23
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад посёлка Долгоруково» (далее – МБДОУ «Детский сад посёлка Долгоруково»)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения

№ 37 от 24.03.2017

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

В период с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 19.04.2017, Бобровым Дмитрием Юрьевичем, заместителем начальника МОНД и ПР Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов – заместителем главного государственного инспектора Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов по пожарному надзору проведена проверка детского сада, по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Долгоруково, ул. Советская, 15

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с

заведующим МБДОУ «Детский сад посёлка Долгоруково» Лемеховой Анжелой Петровной

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, место жительства, место деятельности, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, осуществляющего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Помещение одной групповой ячейки 1-го этажа не обеспечено вторым эвакуационным выходом	ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п.п. 5.2.12, 5.2.13 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы	05.02.2018	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
2.	В подвале расположена котельная	п. 86 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 1.10 строительных норм и правил СНиП П-35-76 «Котельные установки»	05.02.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНД и ПР Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов
заместитель главного государственного инспектора Багратионовского, Ладушкинского и Мамоновского городских округов по пожарному надзору Бобров Дмитрий Юрьевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (их) проверку)



«28» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил (-а):

заведующий МБДОУ «Детский сад посёлка Долгоруково»
Лемехова Анжела Петровна

(Фамилия, имя, отчество (полное) при наличии, должность, учреждение, место
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)



«28» апреля 2017 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад посёлка Долгоруково»**

238430, Калининградская область, Багратионовский р-он, пос. Долгоруково, ул. Советская, 15
Тел./факс: 8 (401)56-64-1-48; 8 (401)56-64-1-20, e-mail: angela_lem@mail.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
"Детский сад посёлка
Долгоруково"

№ 64
"15" сентября 2017 г.

Заместителю начальника МОНД и ПР
Багратионовского и Мамоновского
городских округов
заместителю главного государственного
Багратионовского, Ладушкинского и
Мамоновского городских округов
по пожарному надзору
Боброву Д.Ю.
заведующего МБДОУ д/с пос. Долгоруково
Лемеховой А.

**Ответ
на предписание № 37/1/23 от 28 апреля 2017г.**

В связи с предписанием № 37/1/23 от 28 апреля 2017г. сообщая следующее:

- помещение одной групповой ячейки 1-го этажа не обеспечено вторым
эвакуационным выходом (срок выполнения- до 05.02.2018г.)- выполнено
30.08.2017г.

Приложение:

1. Копия акта выполненных работ от 30 августа 2017г.

Заведующий МБДОУ
д/с пос. Долгоруково



Лемехова А.П.

« 15 »	Вх. 44-2-10-10
ЛИСТОВ	
« 15 »	09 2017г.
ОНД Багратионовского муниципального района	